

Rambøll
Ny Østergade 7
4000 Roskilde

Dato: 23.03.2017
Sagsnr: 17-2563

Center for Teknik
Team Miljø
horsholm.dk

Åbningstider
Mandag - fredag 9-13
Torsdag også 15-17

Kontakt
Jens Anders Johnsen
Miljømedarbejder
jej@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 2572

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak fra DONG Energy transformatorstation Agiltevej 4, 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af overfladevand fra opsamlingskar til offentlig kloak. Tilladelsen meddeles efter § 28, stk. i lovebekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), og § 13 i lovebekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016, Bekendtgørelse om spildevandsstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), på nedenstående vilkår:

Anledning

Rambøll har den 3. januar 2017 på vegne af DONG Energy ansøgt om tilladelse til forøget afløb under regn med risiko for rester af olie til offentligt kloaksystem. Rambøll har fremsendt supplerende oplysninger den 18. januar 2017 og den 10. februar 2017. De samlede oplysninger benævnes herefter "ansøgningen".

Høring af udkast til tilladelse

Rambøll har den 14. marts 2017 fremsendt høringssvar på udkast til tilslutningstilladelse. Svaret indeholder en række præciseringer i forhold til ansøgningen. Disse er indarbejdet i den endelige tilladelse. I høringssvaret oplyser Rambøll, at det på grund af brøndproducentens standard er nødvendigt at anvende en ø160 PP ledning til afløb med offentlig kloak. Dette medfører, at den forventede afledning øges til 10 l/s fremfor de oprindeligt ansøgte 5 l/s.

Hørsholm Vand Aps har den 15. marts oplyst, at de ikke har kommentarer til den forøgede tilledning til den offentlige kloak. Hørsholm Vand Aps bemærker yderligere, at der skal ske afpropning af overløb til Gedevedsrenden. Denne afpropning er beskrevet i ansøgningen, og er nedenstående stillet som vilkår.

Miljøteknisk beskrivelse

Dong Energy skal udskifte 2 transformere på Stasevang friluftstation, Agiltevej 4, Hørsholm matr. nr. 47d Blovstrød, Usserød By. I den forbindelse skal der etableres to nye olieopsamlingskar samt etableres afløb fr to eksisterende olie opsamlingskar fra henholdsvis eksisterende transformere og eksisterende slukkespole.

I dag er der kun opsamling af regnvand via dræn i forbindelse med eksisterende arbejdsvej. Dette ledes henholdsvis til en lille sø og offentlig fælleskloak sammen med sanitært spildevand fra kontrolbygningen. I fremtiden ønsker Dong Energy som før beskrevet at etablere olieopsamlingskar ifm. transformere og slukkespole og derfor skabes der et behov, for at aflede regnvand opsamlet i oliekar til kloak. Afvandingen af fremtidige olieopsamlingskar ønskes udført i fast $\varnothing 160$ PP ledning frem til eksisterende brønd, der har afløb mod offentlig fælleskloak. Før eksisterende brønd projekteres der med etablering af nyt sandfang, ny olieudskiller samt ny målebrønd. Den nye tilladte vandmængde vil maksimalt være 10 l/s. Alle oliekar vil blive udstyret med alarmer og olieudskilleren bliver udstyret med flydelukke. Olieudskilleren bliver en Unisep Olie/benzinudskiller fra IBF (type II), med en kapacitet på 10 l/s Og et olielagervolumen på 360 l. En type II udskiller testes for et udløb på < 100 mg olie/l i middel og maksimalt 120 mg/l. Der afledes fra et samlet areal på 116,5 m² til sandfang/olieudskiller.

Miljøteknisk vurdering

Hørsholm Kommune vurderer, at afledning af overfladevand fra opsamlingskar til det offentlige kloaksystem ikke vil medføre driftsmæssige eller miljømæssige problemer i afløbssystemet eller på Usserød Renseanlæg. Det vurderes, at afledningen ikke er til hinder for opfyldelse af Usserød Renseanlægs udledningstilladelse.

Afgørelse

På baggrund af ovenstående meddeler Hørsholm Kommune hermed tilladelse til tilslutning af overfladevand fra opsamlingskar til offentlig kloak. Tilladelsen gives i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven og § 13 i spildevandsbekendtgørelsen på følgende vilkår:

Vilkår

1. at anlægget etableres som beskrevet i ansøgningen.
2. Olieudskilleren skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Udskilleren skal dog mindst 1 gang årligt bundtømmes og samtidig kontrolleres for fejl og mangler, herunder skal:
 - flydelukket rengøres og kontrolleres
 - alarmsystemet kontrolleres
 - olieudskillerens indvendige overfladebehandling være intakt.
 - Efter tømning og kontrol skal udskilleren fyldes op med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisning. Vandfasen bør dog som minimum stå mindst 30 cm op over udløbsskottet.
3. Evt. konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles Hørsholm Kommune, Team Miljø. Udbedring foretages efter nærmere aftale med Hørsholm Kommune, Team Miljø, inden anlægget på ny tages i brug.
4. Sandfang, etableret i tilknytning til udskilleren, skal senest tømmes, når 50 % af slamvolumenet er fyldt op.
5. Dokumentation for tømning af og tilsyn med sandfang og olieudskiller skal journalføres og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

6. at overløb til Gedevedsrenden afproppes som angivet i ansøgningen.
7. at Hørsholm Kommune kan forlange prøve udtaget og analyseret fra anlæggets prøvetagningsbrønd. Prøven skal udtages og analyseres af akkrediteret laboratorium og udgiften hertil afholdes af anlægsejer.

Sagsnr: 17-2563

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål. Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.mmkn.dk Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter tilladelsen er offentliggjort, hvilket, inklusive helligdage, er tirsdag den 18. april 2017. Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Hørsholm Kommune, om klagen giver anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Hørsholm Kommune fastholder afgørelsen, sender vi relevante oplysninger i sagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Natur og Miljøklagenævnet gebyret. Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontakte Hørsholm Kommune. Om du fritages, er Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Hørsholm Kommune giver besked til den, der har fået afgørelsen om, at den er blevet påklaget. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 101 kan denne afgørelse prøves ved domstolene inden 6 måneder fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt.

Venlig hilsen

Jens Anders Johnsen
Miljømedarbejder

Sagsnr: 17-2563

Kopi til: Sundhedsstyrelsen/Embedslægen, hvs@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm, dnhoersholm-sager@dn.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Hørsholm Vand, info@horsholmvand.dk